



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
FASP (2011)




**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**PROCEDIMIENTO:** LICITACION PUBLICA ESTATAL  
**LICITACION No.:** 56063001-001-11  
**OBRA:** CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.  
**LOCALIDAD :** VENUSTIANO CARRANZA S/N, BARRIO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

Siendo las **18.00 HORAS** horas, del día **13 DE MAYO DE 2011**, estando reunidos en el Edificio del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del estado de Tabasco, sito en Calle Independencia sin número, esquina con Nicolas Bravo, Colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco; los Integrantes del Comité de Control y Seguimiento a Obra Pública del citado Poder, CC. C.P. Carlos Francisco Azcuaga Ojeda, Oficial Mayor y Presidente; Lic. José Bulnes Zurita, Tesorero Judicial y Vicepresidente; Lic. Romeo Notario Marcín, Coordinador de Control Presupuestal y Secretario; C.P. Jorge Antonio Torres Calcáneo, Director de Contraloría Judicial y Primer Vocal; La Magistrada Guadalupe Pérez Ramírez, Integrante de la Cuarta Sala Penal y Segunda Vocal; la Magda. Leticia Camacho Arias, Consejera de la Judicatura, de la Comisión de Administración; el Asesor Técnico en Materia de Obra Pública Arq. Francisco Carrillo Suarez, así como la Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, MAP. Liliann Brown Herrera; y por parte de las empresas participantes los representantes de los licitantes cuyos nombres y cargos se indican al final de este documento. Con el objeto de proceder a la Junta de



**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

Aclaraciones del proceso licitatorio de cuenta, en concordancia a lo establecido en las Bases Concurales en el rubro denominado: "... JUNTA DE ACLARACIONES...", así como de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Tabasco; y 23 del Reglamento de la misma Ley; conforme a los siguientes:-----

**HECHOS**

I.- En inicio de la Reunión, el Presidente del Comité, dio la bienvenida a los asistentes.--

II.- Presentó a los servidores públicos de la convocante; así como al Asesor y Supervisor de Obra; quien de conformidad a lo establecido en el artículo 203 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Tabasco, fue designado por el Comité, a fin de resolver todas aquellas dudas de carácter tecnico, que en este acto se presenten.-----

III.- Cedió el uso de la voz al Secretario del Comité a fin de que pasara lista de asistentes al acto, y una vez concluida esta, se procedió a explicar de manera general el procedimiento a seguir para el desarrollo de este acto, el cual en concordancia a lo establecido en las bases concursales, consistió en lo siguiente:

III.1.- En primer termino, y con fundamento en lo que establece el artículo 39 fracción II de la Ley, esta unidad convocante dará a conocer las modificaciones que sobre este proceso licitatorio son necesarias y en beneficio del desarrollo del mismo.--

III.2.- Seguidamente, se hizo del conocimiento de los presentes que en primer termino se daría lectura a las dudas que a través de medio electrónico fueron recibidas con anterioridad a la celebración de este acto, en el buzón del secretario del comité.-----

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signatures and marks]*



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

III.3.- Con el objeto de ilustrar y abundar sobre el procedimiento descrito en el rubro denominado "... JUNTA DE ACLARACIONES...", inciso d), de las Bases del Proceso licitatorio; en el orden en el que fueron registrados los asistentes; se les proporcionaron las papeletas para registro de aquellas dudas que sobre la convocatoria o las bases de este proceso requirieran mayor aclaración; en el entendido de que dicho formato debería ser requisitado por el interesado con los datos generales que permitan identificarle, y señalar con precisión y puntualidad dentro del recuadro correspondiente; la parte o partes que de los documentos aludidos, no le son las claras y por tal motivo requiere le sean aclarados. En ese orden de ideas, y en estricto apego a lo establecido en el artículo 23, del Reglamento de la Ley, no se aceptarán, ni se atenderán aquellas situaciones que no se encuentren previstas en el documento de bases o en la convocatoria. -----

IV.- Estando a lo dispuesto por el artículo 39, fracción II, del la Ley, se efectuaron las siguientes aclaraciones:-----

IV.1.- Todos los eventos inherentes a la licitacion, se realizaran de acuerdo a la hora indicada en las bases de licitación, tomando como parametro el reloj que se ubica en la entrada principal, de la sala de juntas del Tribunal Superior de Justicia, por lo que se sugiere sincronizar sus relojes.-----

IV.2.- El contratista debera anexar en disco flexible de 3 ½" o Disco Compacto (CD). El presupuesto de obra en formato excel. -----

IV.3.- En concordancia a lo estipulado en las bases del proceso licitatorio de cuenta, que en el rubro junta de aclaraciones, (dudas o cuestionamientos previos), pagina 15, 2da. Párrafo, que a la letra dice y cito: "... **Es indispensable que al escrito de**



**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

**dudas o cuestionamientos previos el licitante anexe copia de su recibo de pago de las bases, y del formato para registro de asistentes a la visita al sitio de los trabajos, pues de no hacerlo, no se dará respuesta a sus planteamientos..."**

En ese tenor, se solicito a los asistentes, exhibieran las copias de sus recibos de pago de bases, a fin de concederles el uso de la voz, recibiendo en este acto los recibos de pago de las empresas:

- A.-) JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO.-----
- B.-) TABASCO CASA, S.A. DE C.V. -----
- C.-) CONSORCIO CONSTRUCTOR Y DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. -----
- D.-) CONSORCIO CONSTRUCTOR CONYREM S.A. DE C.V.-----
- E.-) CONSTRUCCIONES LIZAR S.A. DE C.V. -----
- F.-) FLETADORA Y ABASTECEDORA MARITIMA S.A. DE C.V.-----
- G.-) GRUPO INMOBILIARIO Y DE SERVICIOS MIGLORA S.A. DE C.V.-----

Se hace la aclaración de que aquellas empresas o personas físicas, que hayan realizado su pago de compra de bases directamente en una institución bancaria, indefectiblemente deberán acudir a la Tesorería Judicial, a fin de que mediante el canje de la ficha de depósito bancario, se les entregue el recibo oficial de pago de bases que emite esta Tesorería; toda vez, que será este recibo el que se deberá de incluir en el sobre de proposiciones; lo anterior a fin de que sea posible a la convocante, rastrear los depósitos en la cuenta. -----

ASITAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE LAS EMPRESAS



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**


- 1.-) CODEL INGENIEROS S.A. DE C.V.-----
- 2.-) GCH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.-----
- 3.-) ENGRANE CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.-----

A LA SOLICITUD EXPRESA DE ESTA CONVOCANTE DE PRESENTAR Y EXHIBIR SU COMPROBANTE DE PAGO DE BASES, HAN MANIFESTADO QUE A LA FECHA Y HORA DE CELEBRACION DE ESTE ACTO NO HAN REALIZADO EL PAGO DE SUS BASES; RAZON POR LA CUAL SE LES EXPLICA QUE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 23 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES CONCURSALES; SOLO PODRAN PARTICIPAR DE ESTE ACTO EN CALIDAD DE OYENTES, Y SIN DERECHO A FORMULAR PREGUNTAS O SER CONSIDERADOS PARTE DE LA MISMA. -----

IV.5.- El Arq. Francisco Carrillo Suárez, procede a efectuar las siguientes aclaraciones:

**ACLARACION 1.- SE MODIFICA EL ANEXO 4T (b), RELATIVO A LA RELACIÓN DE PLANOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO SE LES SOLICITA LA SUSTITUYAN DE ACUERDO A LO QUE ADELANTE SE INSERTA:**

RELACIÓN DE PLANOS		
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO		
CENTRO DE JUSTICIA, JALPA DE MENDEZ, TABASCO.		
No.	CLAVE	NOMBRE
<b>PLANOS DE CONJUNTO</b>		
<b>ARQUITECTONICO DE CONJUNTO</b>		
1	CON-ARQ-00	PLANO LLAVE
2	CON-ARQ-01	PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL
3	CON-ARQ-02	PLANTA DE CONJUNTO AZOTEAS/TECHO
4	CON-ARQ-03	FACHADAS DE CONJUNTOS
5	CON-ARQ-04	CORTES ARQUITECTONICOS CONJUNTO GENERAL
6	CON-DETARQ-01	UBICACIÓN DE DETALLES ARQ. PLANTA-CONJUNTO
7	CON-DET-ARQ-02	DETALLES ARQ. DE PISOS-CORREDOR Y ACCESO
8	CON-DET-ARQ-03	DETALLES DE BARDAS Y ACCESOS
9	CON-DET-ARQ-04	DETALLES DE PORTONES Y HERRERIA
10	CON-SEÑ-01	ARQUITECTONICOS -SEÑALIZACION PLANTA GENERAL
11	CON-DET-SEÑ-02	DETALLES DE SEÑALIZACION
12	ARQ- 01	SALA DE J.ORALES MOD-1.SECCION. PLANTA ARQUITECTONICA.
13	ARQ- 02	SALA DE J.ORALES MOD-1.SECCION CORTES ARQUITECTONICOS.
14	ARQ- 01	JUZGADO PENAL MOD-1.SECCION PLANTA ARQUITECTONICA.
15	ARQ- 02	JUZGADO PENAL MOD-1.SECCION CORTES ARQUITECTONICOS.
16	ARQ- 01	JUZGADO CIVIL- MOD-2.SECCION. PLANTA ARQUITECTONICOS
17	ARQ- 02	JUZGADO CIVIL- MOD-2.SECCION. CORTES ARQUITECTONICOS



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

RELACIÓN DE PLANOS		
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO CENTRO DE JUSTICIA, JALPA DE MENDEZ, TABASCO.		
No.	CLAVE	NOMBRE
18	ARQ-01	SANITARIOS PUBLICOS MOD-3. SECCION. PLANTA ARQUITECTONICOS
19	ARQ-02	SANITARIOS PUBLICOS MOD-3. SECCION. CORTES ARQUITECTONICOS
20	ARQ-01	JUZGADO DE PAZ MOD-4 SECCION PLANTA ARQUITECTONICOS.
21	ARQ-02	JUZGADO DE PAZ MOD-4 SECCION CORTES ARQUITECTONICOS.
22	ARQ-01	CASETA DE VIGILANCIA, MOD-5. PLANTAS ARQUITECTONICAS Y CTO. DE MAQ. MOD. 6
23	ARQ-02	CASETA DE VIGILANCIA- MOD. 5 Y CTO. DE MAQUINA MOD. 6 CORTES Y FACHADAS ARQUIT.
24	ARQ-01	ARCHIVO GRAL.-OBJ.DELITO MOD-7 PLANTA FACHADA Y CORTES ARQUITECTONICOS
25	ARQ-01	TECHUMBRE 1, TECHUMBRE 2 PLANTA
26	ARQ-02	TECHUMBRE 1, TECHUMBRE 2 CORTES Y DETALLES ARQUITECTONICOS

PLANOS DE ALBAÑILERIA		
27	ALB-01-J.ORALES	PLANTA DE ALBAÑILERIA, EDIFICIO MODULO-1
28	ALB-02-J.ORALES	CORTES (A-A') Y (B-B'), EDIFICIO MODULO-1
29	ALB-DET-01-J ORALES	DETALLES DE ALBAÑILERIA EDIFICIO MODULO 1
30	ALB-01 JUZ.PENAL	PLANTA DE ALBAÑILERIA, EDIFICIO MODULO-1
31	ALB-02 JUZ.PENAL	CORTES (A-A') Y (B-B'), EDIFICIO MODULO-1
32	ALB-DET-01-J PENAL	DETALLES DE ALBAÑILERIA EDIFICIO MODULO 1
33	ALB-01 JUZ. CIVIL	PLANTA DE ALBAÑILERIA EDIFICIO MODULO-2
34	ALB-02 JUZ. CIVIL	CORTES (A-A') Y (B-B'), EDIFICIO MODULO-2
35	ALB-DET-01	DETALLES DE ALBAÑILERIA EDIFICIO MODULO-2
36	ALB-DET-02	DETALLES DE ALBAÑILERIA EDIFICIO MODULO-2
37	ALB-01	SANITARIOS PLANTA DE ALBAÑILERIA EDIFICIO MODULO-3
38	ALB-02	SANITARIOS CORTES (A-A') Y (B-B'), Y DETALLES EDIFICIO MODULO-3
39	ALB-01	JUZ.DE PAZ PLANTA DE ALBAÑILERIA, EDIFICIO MODULO-4
40	ALB-02	JUZ.DE PAZ CORTES(A-A') Y (B-B'), EDIFICIO MODULO-4.
41	ALB-DET-01-J PAZ	DETALLES DE ALBAÑILERIA EDIFICIO MODULO 4
42	ALB-01	C.VIGILANCIA PLANTA DE ALBAÑILERIA, EDIFICIO MODULO-5 Y 6
43	ALB-02	C.VIGILANCIA CORTES (A-A') Y (B-B'), EDIFICIO MODULO-5 Y 6
44	ALB-01	ARCHIVO GENERAL PLANTA Y CORTES DE ALBAÑILERIA MODULO -7
PLANOS DE ACABADOS		
45	ACA-01	PLANTA DE ACABADOS SALA J. ORALES MODULO-1.
46	ACA-02	CORTES A-A' Y B-B' SALA J. ORALES MODULO-1
47	ACA-01	PLANTA DE ACABADOS JUZGADO PENAL MODULO-1
48	ACA-02	CORTES A-A' Y B-B' JUZGADO PENAL MODULO-1
49	ACA-01	PLANTA DE ACABADOS JUZGADO CIVIL MODULO-2
50	ACA-02	CORTES A-A' Y B-B' JUZGADO CIVIL MODULO-2
51	ACA-01	PLANTA DE ACABADOS, SANITARIOS, MODULO-3
52	ACA-02	CORTES A-A' Y B-B' SANITARIOS, MODULO-3
53	ACA-01	PLANTA DE ACABADOS, JUZGADO DE PAZ, MODULO-4
54	ACA-02	CORTES A-A' Y B-B' JUZGADO DE PAZ, MODULO-4
55	ACA-01	PLANTA DE ACABADOS, MODULO-5 Y 6 CASETA DE VIGILANCIA Y CTO. MAQUINA
56	ACA-02	CORTES A-A' Y B-B' MODULO-5 Y 6 CASETA DE VIGILANCIA Y CTO. MAQUINA

Licitación Pública Estatal N° 56063001-001-11  
 Independencia Esquina Nicolas Bravo S/N  
 Colonia Centro Villahermosa Tabasco



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

57	ACA-01	PLANTA DE ACABADOS, CORTES A-A' Y B-B' ARCHIVO GRA. Y OBJETOS DEL DELITO MODULO-7
<b>CANCELERIA</b>		
58	CAN-01	PLANTA DE CANCELERIA, SALA DE J.ORALES MODULO-1
59	CAN-02	DETALLES DE CANCELERIA, SALA DE J.ORALES MODULO-1
60	CAN-03	DETALLES DE CANCELERIA, SALA DE J.ORALES MODULO-1
61	CAN-01	PLANTA DE CANCELERIA, JUZGADO PENAL MODULO-1
62	CAN-02	DETALLES DE CANCELERIA JUZ. PENAL MODULO-1
63	CAN-03	DETALLES DE CANCELERIA JUZ. PENAL MODULO-1
64	CAN-01	PLANTA DE CANCELERIA, JUZG. CIVIL MODULO-2
65	CAN-02	DETALLES DE CANCELERIA, JUZG. CIVIL MODUL-2
66	CAN-03	DETALLES DE CANCELERIA, JUZG. CIVIL MODUL-2
67	CAN-04	DETALLES DE CANCELERIA, JUZG. CIVIL MODUL-2
68	CAN-01	PLANTA DE CANCELERIA, SANITARIOS MODUL-3
69	CAN-02	DETALLES DE CANCELERIA, SANITARIOS MODUL-3
70	CAN-01	PLANTA DE CANCELERIA, JUZG. DE PAZ MODUL-4
71	CAN-02	DETALLES DE CANCELERIA, JUZG. PAZ MODUL-4
72	CAN-03	DETALLES DE CANCELERIA, JUZG. PAZ MODUL-4
73	CAN-04	DETALLES DE CANCELERIA, JUZG. PAZ MODUL-4
74	CAN-01	PLANTA DE CANCELERIA, CASETA-VIG. Y CTO. MAQUINAS MODUL-5 Y 6
75	CAN-02	DETALLES DE CANCELERIA, CASETA-VIG. Y CTO. MAQUINAS MODUL-5 Y 6
76	CAN-01	PLANTA Y DETALLES DE CANCELERIA, MODULO-7 ARCHIVO Y OBJETOS DEL DELITO
<b>CARPINTERIA</b>		
77	CAR-01	PLANTA DE CARPINTERIA, SALA DE J.ORALES, MOD-1
78	CAR-DET-01	DETALLES DE CARPINTERIA SALA DE J. ORALES MOD-1
79	CAR-DET-02	DETALLES DE CARPINTERIA SALA DE J. ORALES MOD-1
80	CAR-01	PLANTA DE CARPINTERIA, JUZGADO PENAL, MOD-1
81	CAR-DET-01	DETALLES DE CARPINTERIA SALA DE J. PENAL MOD-1
82	CAR-DET-02	DETALLES DE CARPINTERIA SALA DE J. PENAL MOD-1
83	CAR-01	PLANTA DE CARPINTERIA, JUZGADO CIVIL, MOD-2
84	CAR-DET-01	DETALLES DE CARPINTERIA JUZG. CIVIL, MOD-2
85	CAR-DET-02	DETALLES DE CARPINTERIA JUZG. CIVIL, MOD-2
86	CAR-DET-03	DETALLES DE CARPINTERIA JUZG. CIVIL, MOD-2
87	CAR-01	PLANTA DE CARPINTERIA, JUZGADO DE PAZ, MOD-4
88	CAR-DET-01	DETALLES DE CARPINTERIA JUZG. PAZ, MOD-4
89	CAR-DET-02	DETALLES DE CARPINTERIA JUZG. PAZ, MOD-4
90	CAR-01	PLANTA Y DETALLES DE CARPINT, CASETA VIG. MOD-5
<b>PLAFON</b>		
91	PLF-01	PLANTA DE PLAFON, SALA DE J.ORALES, MODULO-1
92	PLF-02	DETALLES DE PLAFON, SALA DE J.ORALES, MODULO-1
93	PLF-01	PLANTA DE PLAFON, JUZGADO PENAL, MODULO-1
94	PLF-02	DETALLES DE PLAFON, JUZGADO PENAL, MODULO-1
95	PLF-01	PLANTA DE PLAFON, JUZGADO CIVIL, MODULO-2
96	PLF-02	DETALLES DE PLAFON, JUZGADO CIVIL, MODULO-2
97	PLF-01	PLANTA DE PLAFON, SANITARIOS, MODULO-3
98	PLF-02	DETALLES DE PLAFON, SANITARIOS, MODULO-3
99	PLF-01	PLANTA DE PLAFON, JUZGADO DE PAZ, MODULO-4
100	PLF-02	DETALLES DE PLAFON, JUZGADO PAZ, MODULO-4
<b>HERRERIA</b>		
101	HER-01	HERRERIA, ESCALERA DE CARACOL, MODULO 3 SANITARIOS
102	HER-02	DETALLE DE HERRERIA, ESCALERA DE CARACOL, MODULO 3 SANITARIOS
<b>PLANOS ESTRUCTURALES (MODULOS 1, 2, 3 Y 4) EDIFICIO GENERAL</b>		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

103	EST-01	PLANTA CIMENTACION, CONJUNTO GENERAL
104	EST-02	ARMADO DE ZAPATAS Y DETALLES
105	EST-03	ARMADO DE CONTRATRABES
106	EST-04	PLANTA GENERAL DE LOCALIZACION DE COLUMNAS
107	EST-05	PLANTA DE DESPIECE DE MUROS MODULO 1, SALA DE JUICIOS ORALES
108	EST-06	PLANTA DE DESPIECE DE MUROS MODULO 1, JUZGADO PENAL
109	EST-07	PLANTA DE DESPIECE DE MUROS MODULO 2, JUZGADO CIVIL
110	EST-08	PLANTA DE DESPIECE DE MUROS MODULO 3, SANITARIOS
111	EST-09	PLANTA DE DESPIECE DE MUROS MODULO 4, JUZGADO DE PAZ
112	EST-10	DETALLES DE DESPIECE DE MUROS
113	EST-11	DETALLES DE DESPIECE DE MUROS
114	EST-12	DETALLES DE DESPIECE DE MUROS
115	EST-13	PLANTA DE ARMADO DE LOSAS, CONJUNTO GENERAL
116	EST-14	ARMADO DE TRABES Y DETALLES
117	EST-15	ARMADO DE TRABES Y DETALLES
118	EST-16	CORTES ESTRUCTURALES Y DETALLES DE LOSAS DE AZOTEA
119	EST-17	DETALLE DE CONEXIONES VIGA-COLUMNA-TRABE EN PASILLOS

**PLANOS ESTRUCTURALES MODULOS 5 CASETA DE VIGILANCIA**

120	EST-1	CIMENTACION, DESPIECE, ARMADOS Y DETALLES
121	EST-2	ESTRUCTURAL DE LOSAS, ARMADOS Y DETALLES

**PLANOS ESTRUCTURALES MODULOS 6 CUARTO DE MAQUINAS**

122	EST-1	ESTRUCTURALES Y DETALLES
-----	-------	--------------------------

**PLANOS ESTRUCTURALES MODULOS 7 ARCHIVO GENERAL**

123	EST-1	PLANTA DE CIMENTACION, ARMADOS Y DETALLES
124	EST-2	PLANTA DE DESPIECE DE MUROS Y CASTILLOS, CORTES ESTRUCTURALES Y DETALLES
125	EST-3	PLANTAS Y DETALLES ESTRUCTURALES DE TECHUMBRE

**PLANOS ESTRUCTURALES MODULOS 8 TECHUMBRE 1**

126	E-TECH-01	PLANTA DE CIMENTACION, CORTES Y DETALLES
127	E-TECH-02	PLANTA DE TECHO ESTRUCTURAL, UNIONES Y DETALLES ESTRUCTURALES

**PLANOS ESTRUCTURALES MODULOS 8 TECHUMBRE 2**

128	E-TECH-01	PLANTA DE CIMENTACION, CORTES Y DETALLES
129	E-TECH-02	PLANTA DE TECHO ESTRUCTURAL, UNIONES Y DETALLES ESTRUCTURALES

**PLANOS ESTRUCTURALES PAVIMENTOS**

130	E-PAV-01	PLANTA DE PAVIMENTOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES
131	E-PAV-02	DETALLES ESTRUCTURALES DE PAVIMENTOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES

**PLANOS ESTRUCTURALES BARDAS PERIMETRALES**

132	E-BAR-01	PLANTA GENERAL DE BARDAS PERIMETRALES Y JUNTA CONSTRUCTIVA
133	E-BAR-02	DETALLES DE BARDAS PERIMETRALES Y JUNTA CONSTRUCTIVA

**PLANOS ESTRUCTURALES CISTERNAS**

134	E-CIST-01	PLANO ESTRUCTURAL, CORTES Y DETALLES EN CISTERNA 1
135	E-CIST-02	PLANO ESTRUCTURAL, CORTES Y DETALLES EN CISTERNA 2

**PROYECTO ELECTRICO**

136	IE-AEX-01	ALUMBRADO EXTERIOR GENERAL
137	IE-AE-02	DETALLES DE ALUMBRADO EXTERIOR
138	IE-MT-01	DETALLES DE ALIMENTADORES GENERALES
139	IE-MT-02	DETALLES DE ALIMENTADORES GENERALES
140	IE-MT-03	DETALLES DE ALIMENTADORES GENERALES
141	IE-AG-01	ALIMENTADORES GENERALES
142	IE-DU-01	DIAGRAMAS UNIFILARES
143	IE-CC-01	CUADRO DE CARGAS GENERALES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

144	IE-CC-02	CUADRO DE CARGAS GENERALES
145	IE-RE-01	RECEPTACULOS MODULOS 2 Y 3
146	IE-RE-02	RECEPTACULOS MODULOS 1, 4 Y 5
147	IE-DET-01	DETALLES DE CONSTRUCCION
148	IE-AA-01	FUERZA AIRE ACONDICIONADO MODULO 2 Y 3
149	IE-AA-02	FUERZA AIRE ACONDICIONADO, MODULO-1, 4, Y 5
150	IE-AA-03	FUERZA AIRE ACONDICIONADO, AZOTEA GENERAL
151	IE-AL-01	ELECTRICO RECEPTACULOS, MODULO-2 Y 3
152	IE-AL-02	ELECTRICO RECEPTACULOS, MODULO-1, 4 Y 5
153	IE-SERV-01	ALUMBRADO Y RECEPTACULOS, MODULO-5, 6 Y 7
154	IE-PT-01	PUESTA A TIERRA, MODULO-6
<b>PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO</b>		
155	AA-DUC-01	DISTRIBUCION DE DUCTOS Y DIFUSORES
156	AA-EQ-02	UBICACIÓN DE CONDENSADORES AZOTEA
157	AA-TUB-03	DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE COBRE
158	AA-CONT-04	TRAYECTORIA SISTEMA DE CONTROL
159	AA-CUA-03	CUADRO DE EQUIPOS
160	AA-DET-04	DETALLES DE INSTALACION


<b>PROYECTO INSTALACION HIDRAULICA</b>		
161	CON-IH-01	INSTALACION HIDRAULICA, CONJUNTO GENERAL
162	DET-IH-01	DETALLES HIDRAULICOS, CISTERNA Y EQUIPOS DE BOMBA.
163	IH-01	DETALLES ISOMETRICOS DE INSTALACION HIDRAULICA.
164	IH-02	DETALLES ISOMETRICOS DE INSTALACION HIDRAULICA.
165	IH-03	DISTRIBUCION HIDRAULICA, PLANTA DE AZOTEA

<b>PROYECTO INSTALACION SANITARIA</b>		
166	CON-IS-01	INSTALACION SANITARIA, CONJUNTO GENERAL
167	DET-IHS-01	DETALLES DE INSTALACION HIDROSANITARIAS.
168	IS-02	DETALLES ISOMETRICOS INSTALACION SANITARIAS.
169	IS-03	DETALLES ISOMETRICOS INSTALACION SANITARIAS.

<b>PROYECTO INSTALACION PLUVIAL</b>		
170	CON-PLV-01	INSTALACION PLUVIAL CONJUNTO GENERAL
171	CON-PLV-02	INSTALACION PLUVIAL PLANTA DE AZOTEA.
172	DET-IPLV-01	DETALLES DE INSTALACION PLUVIAL.
173	DET-IPLV-02	DETALLES DE INSTALACION PLUVIAL.
174	DET-IPLV-03	DETALLES DE INSTALACION PLUVIAL.

<b>PROYECTO INSTALACION DE VOZ Y DATOS</b>		
175	VD-CON-01	INSTALACION VOZ Y DATOS CONJUNTO GENERAL
176	VD-02- J. PAZ	JUZGADO DE PAZ, VOZ Y DATOS MUDULO 4.
177	VD-03- J. PENAL	JUZGADO PENAL, VOZ Y DATOS MODULO 1.
178	VD-04- J. ORAL	SALA DE JUICIO ORAL VOZ Y DATOS MODULO 1
179	VD-05- J. CIVIL	JUZ. CIVIL, VOZ Y DATOS MODULO 2
180	VD-06- DETALLES	DETALLES EN INSTALACION DE VOZ Y DATOS
181	VD-07- DETALLES	DETALLES EN INSTALACION DE VOZ Y DATOS

**Nota importante:** Cabe hacer mencion que en este mismo acto se entrega a cada uno de los licitantes, un disco compacto que contiene en formato electrónico, la relación de planos que arriba se describe; así como todos y cada uno de los planos



**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

que en la misma se señalan. -----

**ACLARACION 2.- SE DEBERÁ ANEXAR COTIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES MATERIALES;**


- CONCRETO F'C=200 KG/CM2
- ACERO DE REFUERZO DEL NUM. 3 (3/8") GRADO 42, FY=4,200 KG/CM2
- ACERO DE REFUERZO DEL NUM. 5 (5/8") GRADO 42, FY=4,200 KG/CM2
- ACERO DE REFUERZO DEL NUM. 6 (3/4") GRADO 42, FY=4,200 KG/CM2
- ACERO DE REFUERZO DEL NUM. 2 (1/4") GRADO 42, FY=2,500 KG/CM2
- ACERO DE REFUERZO DEL NUM. 3 (3/8") GRADO 42, FY=4,200 KG/CM2
- ACERO DE REFUERZO DEL NUM. 4 (1/2") GRADO 42, FY=4,200 KG/CM2
- ACERO DE REFUERZO DEL NUM. 5 (5/8") GRADO 42, FY=4,200 KG/CM2
- ACERO DE REFUERZO DEL NUM. 6 (3/4") GRADO 42M, FY=4,200 KG/CM2
- ACERO DE REFUERZO DEL NUM. 2 (1/4") GRADO 42, FY=4,200 KG/CM2
- ACERO DE REFUERZO DEL NUM. 3 (3/8") GRADO 42, FY=4,200 KG/CM2
- ACERO DE REFUERZO DEL NUM. 4 (1/2") GRADO 42, FY=4,200 KG/CM2
- SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE COLUMNA METALICA A BASE DE TUBO CIRCULAR OC12" CED. 40
- SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE DIFERENTES ESPESORES
- SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFILES DE ACERO VIGA IPR DE 102 X 5 3/4"-32.90 KG/M
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO MARCA ALUCOBOND
- CONCRETO PREMEZCLADO CON RESISTENCIA A LA FLEXIÓN M.R.35 KG/CM2 Y UNA CONTRACCIÓN POR SECADO MÁXIMA DE 600 MILLONESIMA MEDIDOS A LOS 28 DÍAS (ANEXAR CERTIFICADO SEGÚN NMX-C-153-1990) CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 +2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R.
- CONCRETO F'C=150 KG/CM2
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 45x45 LINEA NACIONAL, MARCA INTERCERAMIC COLOR, BEIGE-----

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the list of materials]*

Las cotizaciones deberan presentarse en hojas de la(s) casa(s) comercial(es) con sus respectivos datos, Registro Federal de Contribuyentes, fecha de la cotización; domicilio, telefonos, nombre completo y firma de quien cotiza, en el entendido de que se aceptara que las cotizaciones que se presenten sean copia simple o bien cotizaciones obtenidas via fax, o a traves de medios electronicos; siendo

*[Handwritten signatures and marks at the bottom left of the text block]*

*[Large handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)




**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

indispensable que se cuente con la referencia que permita a la convocante verificar su autenticidad.-----

VI.- Se procedio a la lectura de las preguntas que previamente y a través de medios electronicos fueron enviadas por los licitantes:-----

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<b>GRUPO INMOBILIARIO Y DE SERVICIOS MIGLORA, S.A. DE C.V.</b>	
1.- ¿Se tendrán que imprimir todos los planos adjuntados en la Licitación?	No
2.- ¿ En que tamaño se pueden imprimir ?	No
3.- ¿ En la partida de instalación eléctrica se considerará la unidad verificadora?	Si

PREGUNTAS	RESPUESTAS				
<b>CONSORCIO CONSTRUCTOR CONYREM, S.A. DE C.V.</b>					
El siguiente concepto: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Concepto</td> <td>S/P-2</td> <td>Malla Ciclón</td> <td>M2</td> </tr> </table>	Concepto	S/P-2	Malla Ciclón	M2	Calibre 16, no se colocará barra ni inferior ni superior y la retenida son los postes galvanizados.
Concepto	S/P-2	Malla Ciclón	M2		
El calibre y medidas nominales de la malla cuales son? Se colocará barra superior e inferior? Lleva Retenida?					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Concepto</td> <td>C-4</td> <td>Suministro de tinaco de 1,600 lts, incluye: Conexiones, soldadura, coples, codos, tees, valvulas, reducciones, tuercas y tapón.</td> <td>Pza</td> </tr> </table>	Concepto	C-4	Suministro de tinaco de 1,600 lts, incluye: Conexiones, soldadura, coples, codos, tees, valvulas, reducciones, tuercas y tapón.	Pza	Los finacos son de 1,100 litros.
Concepto	C-4	Suministro de tinaco de 1,600 lts, incluye: Conexiones, soldadura, coples, codos, tees, valvulas, reducciones, tuercas y tapón.	Pza		
Esta bien la capacidad del tinaco de 1600 litros?					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Concepto</td> <td>S/C-101</td> <td>Piso de concreto F'C=200 Kg/cm2 de 10 cms. de espesor armado con malla</td> <td>M2</td> </tr> </table>	Concepto	S/C-101	Piso de concreto F'C=200 Kg/cm2 de 10 cms. de espesor armado con malla	M2	El agregado es grava tipo triturada con sello 3-A.
Concepto	S/C-101	Piso de concreto F'C=200 Kg/cm2 de 10 cms. de espesor armado con malla	M2		



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

		armex 6-6/10-10 acabado lavado en area de acceso principal, incluye: elaboración, vaciado, tendido, nivelado, mano de obra, equipo y herramienta.		
<p>Qué tipo de agregado debe llevar este concreto para dar el acabado.</p>				
Concepto	S/P-038	Suministro y Colocación de metal desplegado.	M2	<p>Se utilizan para encofrar los bajantes pluviales que vienen desde la azotea y llegan a nivel de piso. Calibre Standard</p>
<p>En donde se debe utilizar este concepto por que marca pocos m2.</p>				

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<b>CONSORCIO CONSTRUCTOR Y DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.</b>	
<p>Concepto 1.10.00 Referencia: Voz y Datos BANCO DE DUCTOS, SUBTERRANEO A BASE DE CONCRETO F'c= 150KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6.10/10, 4 TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 3" (78 mm) Ø, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO SECCION: 30 X 30 CM (VER PLANO: ITVD-06) <b>Pregunta: El plano ITVD-06 no se encuentra (para ver especificaciones de construcción)</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto 1.10.01 Referencia: Voz y Datos BANCO DE DUCTOS, SUBTERRANEO A BASE DE CONCRETO F'c= 150KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6.10/10, 4 TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 2 1/2" (63 mm) Ø, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN</p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>

*(Handwritten signatures and marks)*



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)




TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p>Y VACIADO DE CONCRETO SECCION: 30 X 30 CM (VER PLANO: ITVD-06)  <b>Pregunta: El plano ITVD-06 no se encuentra (para ver especificaciones de construcción)</b></p>	
<p>Concepto 1.10.02  Referencia: Voz y Datos  REGISTRO SUBTERRANEO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE VOZ Y DATOS DE CONCRETO, CON DIMENSIONES DE 60X60X60 CMS, MUROS Y FIRME DE CONCRETO F C = 150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, TAPA DE FIERRO COLADO QUE INCLUYE LA LEYENDA "TELECOMS", INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA ACABADO APARENTE EN INTERIOR Y ACABADO COMUN EN EXTERIOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (VER PLANO ITVD-06)  <b>Pregunta: El plano ITVD-06 no se encuentra (para ver especificaciones de construcción)</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto 1.10.04  Referencia: Voz y Datos  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 62.5/125 µM: FIBRA ÓPTICA MULTIMODAL 62.5/125 µM. CUBIERTA D-LUX 100 PARA LLEVAR LA FIBRA DE 125 A 250 µM. CUBIERTA DE PVC DE 250 A 900 µM. FIBRAS DE ARAMIDA PARA RESISTIR CARGAS DE TENSIÓN. CÓDIGO DE COLORES CUMPLIENDO CON EIA/TIA. CUMPLE CON ESTÁNDARES EIA/TIA 492, Y PROBADAS BAJO EL ESTÁNDAR EIA/TIA 455. DESIGNACIÓN OFNR SEGÚN NEC, LISTADA UL Y APROBADA (UL1666), CERTIFICADA CSA (OFN FT4). BUFFER DE PVC CON RETARDANTES DE FLAMA. CUBIERTA DE PVC CON RETARDANTES DE FLAMA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN CON 0DB DE PÉRDIDA DESDE -20° C HASTA 70° C. TEMPERATURA DE OPERACIÓN CON 1.0DB DE PÉRDIDA DESDE -40° C HASTA 85° C. TEMPERATURA DE ALMACENAJE DE -40° C HASTA 70° C. ATENUACIÓN MÁXIMA DE 3.4 DB/KM A 850 NM Y 1.0 DB/KM A 1300 NM. ANCHO DE BANDA MÍNIMO DE 200 MHZ-KM A 850 NM Y 500 MHZ-KM A 1300 NM. PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO.  <b>Pregunta: En relación al concepto 1.10.04 se le solicita a la convocante las especificaciones técnicas y el alcance de dicho concepto.</b>  <b>Se solicita a la convocante indique la cantidad de hilos</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>

*Handwritten initials: A, A*

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten signatures and initials*



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p>fibra óptica necesarios con los que se deberá cotizar este concepto.</p> <p>Concepto 5.12.10  Referencia: Voz y Datos  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADMINISTRADOR DE FIBRA OPTICA DE 6/12 HILOS CON CONECTORES TIPO SC MULTIMODO CON SUS ACCESORIOS MARCA PANDUIT, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LIMPIEZA.  <b>Pregunta: Se solicita a la convocante indique la cantidad de acopladores sc que deberá integrar el panel precargado del administrador de fibra óptica, así como favor de especificar si los acopladores los requiere simplex o duplex.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto 5.12.11  Referencia: Voz y Datos  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE JUMPER DE 3 METROS DE 62.5/125 MICRAS MULTIMODO CON CONECTORES SC-SC EN LOS EXTREMOS MARCA LEVITON INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LIMPIEZA.  <b>Pregunta: Preguntamos a la convocante si acepta el suministro y colocación de cable jumper de 3 metros de 62.5/125 micras multimodo con conectores sc-sc en los extremos marca panduit, o cualquier otra marca, que cumpla con las especificaciones y alcance del proyecto? Preguntamos a la convocante si se han considerado en el volumen de este concepto, los cordones de fibra óptica para fines de la cross conexión o si el complemento a este volumen será suministrado por la convocante?</b></p>	<p>Debe ser Levitón o Panduit, si estan considerados. No seran suministradas por la convocante y en tal virtud el licitante deberá de considerarlos en su catalogo de conceptos.</p>
<p>Concepto: S/P-01  Referencia: 1.3 Barda Perimetral  Malla Ciclón  <b>Pregunta: Qué tipo de malla es, calibre, forrada o no, altura, 10.5 x 10.5 ó 11.00 x 11.00</b></p>	<p>Galvanizada de calibre 16 y no es forrada con una altura de 1.50 metros.</p>
<p>Concepto: S/P-04  Referencia: 1.3 Barda Perimetral  HERRERIA A BASE DE SOLERA DE FIERRO DE 2 1/2"X1/4" EN SENTIDO VERTICAL A CADA 24CMS EMPOTRADA A LA CADENA DEL MURO,REFORZADA CON REDONDO DE FIERRO DE 3/4" EN SENTIDO HORIZONTAL, INCL: PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO MATE, SOLDADURA, EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MEDIDAS DE 2.25M DE ALTURA.  <b>Pregunta: Faltan planos para su cuantificación</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>

*[Handwritten signatures and marks]*



**LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11**  
**CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**FASP (2011)**



**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

<p>Concepto: S/P-06  Referencia: 1.3 Barda Perimetral  PORTON (ABATIBLE) DE HERRERIA (HER-01) DE ACCESO PEATONAL A BASE DE MARCO DE PTR DE 4" Y SOLERA DE FIERRO DE 2 1/2"X1/4" EN SENTIDO VERTICAL A CADA 12CMS, REFORZADA CON 3 PIEZAS DE REDONDO DE FIERRO DE 3/4" EN SENTIDO HORIZONTAL, INCL: PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO MATE, SOLDADURA, EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MEDIDAS DE 1.20X3.00M.</p> <p><b>Pregunta: Faltan planos para su cuantificación</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-07  Referencia: 1.3 Barda Perimetral  PORTON (FIJO) DE HERRERIA (HER-02) EN ACCESO PEATONAL A BASE DE MARCO DE PTR DE 4?" Y SOLERA DE FIERRO DE 2 1/2"X1/4" EN SENTIDO VERTICAL A CADA 12CMS, REFORZADA CON 3 PIEZAS DE REDONDO DE FIERRO DE 3/4" EN SENTIDO HORIZONTAL, INCL: PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO MATE, SOLDADURA, EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MEDIDAS DE 1.20X3.00 MTS.</p> <p><b>Pregunta: Faltan planos para su cuantificación</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-08  Referencia: 1.3 Barda Perimetral  PORTON (ABATIBLE) DE HERRERIA (HER-03) DE ACCESO PEATONAL A BASE DE MARCO DE PTR DE 4?" Y SOLERA DE FIERRO DE 2 1/2"X1/4" EN SENTIDO VERTICAL A CADA 12CMS, REFORZADA CON 3 PIEZAS DE REDONDO DE FIERRO DE 3/4" EN SENTIDO HORIZONTAL, INCL: PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO MATE, SOLDADURA, EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MEDIDAS DE 1.20X3.00M.</p> <p><b>Pregunta: Faltan planos para su cuantificación</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-010  Referencia: 1.3 Barda Perimetral  PORTON (ABATIBLE) DE HERRERIA EN ACCESO Y SALIDA DE VEHICULOS A BASE DE MARCO DE PTR DE 4?" Y A BASE DE SOLERA DE FIERRO DE 2 1/2"X1/4" EN SENTIDO VERTICAL A CADA 12 CMS, REFORZADA CON 3 PIEZAS DE REDONDO DE FIERRO DE 3/4" EN SENTIDO HORIZONTAL, INCL: PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO MATE, SOLDADURA, EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten mark]*



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p>MEDIDAS DE 6.95X3.00 MTS. EN DOS HOJAS DE 3.47X3.00M.  <b>Pregunta: Faltan planos para su cuantificación</b></p>	
<p>Concepto: S/P-011  Referencia: 1.3 Barda Perimetral  PORTON (CORREDIZO) DE HERRERIA EN ACCESO Y SALIDA DE VEHICULO A BASE DE MARCO DE PTR DE 4" Y A BASE DE SOLERA DE FIERRO DE 3"X1/4" EN SENTIDO VERTICAL A CADA 12 CMS, REFORZADA CON 3 PIEZAS DE REDONDO DE FIERRO DE 3/4" EN SENTIDO HORIZONTAL, INCLUYE FIJO. INCL: PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO MATE, SOLDADURA, EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MEDIDAS DE 5.90X3.00 MTS. EN DOS HOJAS DE 2.95X3.00M.  <b>Pregunta: Faltan planos para su cuantificación</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-012.1  Referencia: 1.3 Barda Perimetral  ESCALERA DE CARACOL DE 1.95 MTS DE DIAMETRO X 3.50 M DE ALTURA, 12 PELDAÑOS, A BASE DE SOLERA DE 2 1/2"X1/4" INCLUYE : PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO MATE, SOLDADURA, EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  <b>Pregunta: Faltan planos para su cuantificación</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: C-1  Referencia: 1.6 Cisternas y Bombas  SUMINISTRO DE CONEXIÓN PARA INSTALACION DE BOMBA EN CISTERNA, INCLUYE: SOLDADURA, COPLES, CODOS, TEES; EXCAVACION Y RELLENO.  <b>Pregunta: Diametro de llenado de la cisterna.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: C-2.1  Referencia: 1.6 Cisternas y Bombas  SUMINISTRO DE BOMBA DE 5HP. INCLUYE: CONEXIONES, SOLDADURA, COPLES, CODOS, TEES, VALVULAS, REDUCCIONES, TUERCAS Y TAPON.  <b>Pregunta: Características eléctricas y mecanicas de la bomba.</b></p>	<p>Bomba de 110 volts y las características según la marca que incluyan en su propuesta.</p>
<p>Concepto: C-2.2  Referencia: 1.6 Cisternas y Bombas  SUMINISTRO DE BOMBA DE 2HP. INCLUYE: CONEXIONES, SOLDADURA, COPLES, CODOS, TEES, VALVULAS, REDUCCIONES, TUERCAS Y TAPON.  <b>Pregunta: Características eléctricas y mecanicas de la bomba.</b></p>	<p>Bomba de 110 volts y las características según la marca que incluyan en su propuesta.</p>
<p>Concepto: C-3  Referencia: 1.6 Cisternas y Bombas</p>	<p>Bomba de 110 volts y las características según la marca que incluyan en su propuesta.</p>

*[Handwritten signatures and marks]*



**LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11**  
**CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**FASP (2011)**



**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

<p>SUMINISTRO DE BOMBA DE 1/2HP. INCLUYE: CONEXIONES, SOLDADURA, COPLES, CODOS, TEES, VALVULAS, REDUCCIONES, TUERCAS Y TAPON.  <b>Pregunta: Características Eléctricas y mecánicas de la Bomba.</b></p>	
<p>Concepto: S/P-001  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-02) DE 1.35X0.35M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-002  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CAR-05) DE 0.53X0.50M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" SIN PUERTAS JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-003  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-06) DE 1.91X0.60M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-004  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CAR-10) DE 3.13 X0.38 M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" SIN PUERTAS JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-005  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CAR-2) DE 2.18 X 0.77 M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2" JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ</p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p>NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	
<p>Concepto: S/P-006  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CAR-3) DE 1.52 X 0.77 M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2 JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-007  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CAR-7) DE 2.46 X 0.77 M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2 JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-008  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CAR-7) DE 3.00X 0.77 M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2 JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-009  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CAR-10) DE 1.38X 0.90 M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2 JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-010  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CAR-11) DE 0.65X 0.77 M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2 JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.</p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'X' and several illegible signatures.



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p><b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b>          Concepto: S/P-011          Referencia: 2.6 Carpintería          MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CAR-13) DE 0.52X 1.70 M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" SIN PUERTAS JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.</p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p><b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b>          Concepto: S/P-012          Referencia: 2.6 Carpintería          MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CAR-15) DE 4.41 X 2.12 M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2 JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.</p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p><b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b>          Concepto: S/P-013          Referencia: 2.6 Carpintería          MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CAR-16) DE 3.50X 2.12 M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" SIN PUERTAS JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.</p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p><b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b>          Concepto: S/P-014          Referencia: 2.6 Carpintería          MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CAR-17) DE 3.40X 2.12 M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" SIN PUERTAS JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.</p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p><b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b>          Concepto: S/P-015          Referencia: 2.6 Carpintería          MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CAR-18) DE 3.64X 2.12 M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2 JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.</p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p><b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b>          Concepto: S/P-016          Referencia: 2.6 Carpintería          MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CAR-19) DE</p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p>1.29X 2.12 M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2" JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	
<p>Concepto: S/P-047  Referencia: 2.6 Carpintería  (CAR-01) PUERTAS CORREDIZAS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL. (DIMENSIONES 0.85X0.90M)  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-048  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-02) DE 0.37X1.65M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-049  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA(CA-03) DE 0.32X2.15M A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-050  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-04) DE 0.65X2.80M, A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-051  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-05) DE 0.50X2.80M, A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA</p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

*[Handwritten mark on the left side of the page]*

*[Large handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*




LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p>EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	
<p>Concepto: S/P-052  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-06) DE 0.60X1.92M, A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-053  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-07) DE 0.45X3.40M, A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y SIN PUERTAS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-054  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-08) DE 0.45X2.52M, A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4", CON PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-055  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-09) DE 0.45X2.87M, A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4", CON PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-056  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-10) DE 0.45X3.12M, A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p>Concepto: S/P-057  Referencia: 2.6 Carpintería  (CAR-11) BARRA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA A BASE DE BASTIDOR DE 1/2"X1 1/4". DIMENSIONES 2.92x0.55M.  <b>Pregunta: Falta planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-058  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2.92x0.45 A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X1 1/4", ENTREPAÑOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS. (CAR-01)  <b>Pregunta: Falta planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-059  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2.73x0.45 A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X1 1/4", ENTREPAÑOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS. (CAR-02)  <b>Pregunta: Falta planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-060  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2.88x0.45 A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X1 1/4", ENTREPAÑOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS. (CAR-03)  <b>Pregunta: Falta planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-061  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 3.02x0.38 A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X1 1/4", ENTREPAÑOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS. (CAR-04)  <b>Pregunta: Falta planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-062  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 3.23x0.45 A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X1 1/4", ENTREPAÑOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS. (CAR-05)  <b>Pregunta: Falta planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-063</p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la</p>

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



**LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11**  
**CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**FASP (2011)**



**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

<p>Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 4.12x0.45 A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", ENTREPAÑOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS. (CAR-06)  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-064  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 4.84x0.45 A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", ENTREPAÑOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS. (CAR-07)  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-065  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2.32x0.36 A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", ENTREPAÑOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS. (CAR-08)  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-066  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2.75x0.45 A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", ENTREPAÑOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS. (CAR-09)  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-067  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1.20x0.50 A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", ENTREPAÑOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 1/2" X 1 1/4", SIN PUERTAS. (CAR-10)  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-068  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1.13x0.65 A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", ENTREPAÑOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS. (CAR-11)  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p>Concepto: S/P-069          Referencia: 2.6 Carpintería          MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2.02x0.50 A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", ENTREPAÑOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS. (CAR-12)  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-070          Referencia: 2.6 Carpintería          BARRA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", EN DOS TRAMOS DE 1.49x0.65 Y 2.02x0.50. (CAR-13)  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-071          Referencia: 2.6 Carpintería          MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1.72x0.60 A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON UN ENTREPAÑO HORIZONTAL DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS. (CAR-14)  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-072          Referencia: 2.6 Carpintería          RECUBRIMIENTO DE TRIPLAY DE 9MM. CON DUELA DE MADERA DE 9MM. (DE 12 x 40 CM). EN UN ÁREA DE 9.54MTS2 CON REMATE DE MADERA SOLIDA DE 1" DE ANCHO POR PERALTE DE 15 CM. EN UN PERIMETRO DE 7.20M. (CAR-15)  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-073          Referencia: 2.6 Carpintería          RECUBRIMIENTO DE TRIPLAY DE 9MM. CON DUELA DE MADERA DE 9MM. (DE 12 x 40 CM). EN UN ÁREA DE 8.09MTS2 CON REMATE DE MADERA SOLIDA DE 1" DE ANCHO POR PERALTE DE 15 CM. EN UN PERIMETRO DE 6.20M. (CAR-16)  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-074          Referencia: 2.6 Carpintería          MAMAPARA PARA MURO DE MADERA DE CAOBILLA DE PRIMERA, A BASE DE BASTIDOR Y TABLONES DE 4"X 1/2", ACABADO CON BARNIZ CAOBA Y REMATE SUPERIOR. DIMENSIONES 1.90X1.90M. (CAR-17)  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-075</p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la</p>

Handwritten signatures and marks are present throughout the page, including a large signature on the left side and several initials and marks on the right side.



**LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11**  
**CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**FASP (2011)**




**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

<p>Referencia: 2.6 Carpintería  ESTRUCTURA DIVISORIA RETICULAR EN FORMA DE "U" DE MADERA SOLIDA DE PINO DE 3"x1", CON ALTURA DE 0.90M, CON ACABADO CON BARNIZ CAOBA. DIMENSIONES DE 2.82X0.30M. (VER DISEÑO SEGUN PROYECTO) (CAR-18)  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-076  Referencia: 2.6 Carpintería  ESTRUCTURA DIVISORIA RETICULAR EN FORMA DE "U" DE MADERA SOLIDA DE PINO DE 3"x1", CON ALTURA DE 0.90M, CON ACABADO CON BARNIZ CAOBA. DIMENSIONES DE 2.25X0.30M. (VER DISEÑO SEGUN PROYECTO) (CAR-19)  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-077  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-01) DE 0.60X1.25M, A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-078  Referencia: 2.6 Carpintería  (CAR-02) BARRA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA A BASE DE BASTIDOR DE 1/2"X1 1/4". DIMENSIONES 2.90x0.35M.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-079  Referencia: 2.6 Carpintería  (CAR-03) BARRA DE FORMA TRIANGULAR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA A BASE DE BASTIDOR DE 1/2"X1 1/4". DIMENSIONES 2.12x1.50x1.50M.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-080  Referencia: 2.6 Carpintería  (CAR-01) PUERTAS CORREDIZAS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL. (DIMENSIONES 0.95X0.90M)  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-081  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA(CA-03) DE 0.45X4.26 A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA</p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

*[Handwritten signature on the left side of the page]*

*[Large handwritten signature and marks at the bottom of the page]*



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p>EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	
<p>Concepto: S/P-082  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-04) DE 0.45X2.14M, A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-083  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-05) DE 0.45X1.65M, A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-084  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-07) DE 0.45X3.00M, A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y SIN PUERTAS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-085  Referencia: 2.6 Carpintería  (CAR-08) PUERTAS CORREDIZAS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL. (DIMENSIONES 0.84X0.90M)  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-086  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-09) DE 0.45X2.95M, A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4", SIN PUERTAS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.  <b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-087  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-11) DE 0.65X2.46M, A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON</p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>

Handwritten signatures and marks are present throughout the page, including a large signature on the left side of the table, several smaller signatures on the right side, and a large signature at the bottom center.




**LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11**  
**CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**FASP (2011)**



**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

<p>ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.</p> <p><b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	
<p>Concepto: S/P-088  Referencia: 2.6 Carpintería  (CAR-12) BARRA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA A BASE DE BASTIDOR DE 1/2"X1 1/4", EN DOS TRAMOS: 1.60x0.55M Y 2.44x0.55M.</p> <p><b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-089  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-13) DE 0.50X3.64M, A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.</p> <p><b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-090  Referencia: 2.6 Carpintería  (CAR-14) PUERTAS CORREDIZAS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL. (DIMENSIONES 0.92X0.90M)</p> <p><b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-091  Referencia: 2.6 Carpintería  (CAR-15) PUERTAS CORREDIZAS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL. (DIMENSIONES 0.54X0.90M)</p> <p><b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-092  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-17) DE 0.37X1.68M, A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.</p> <p><b>Pregunta: Faltan planos de detalles.</b></p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>
<p>Concepto: S/P-093  Referencia: 2.6 Carpintería  MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (CA-18) DE</p>	<p>Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.</p>





**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

0.45X3.52M, A BASE DE BASTIDOR DE 1/2" X 1 1/4", CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1/2" X 1 1/4" Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON BARNIZ NATURAL.

**Pregunta: Faltan planos de detalles.**

Concepto: S/P-094  
 Referencia: 2.6 Carpintería  
 (CAR-19) BARRA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA A BASE DE BASTIDOR DE 1/2"X1 1/4", (DIMENSIONES 0.60x1.50M, CHECAR DETALLE EN PLANO DE CARPINTERIA CAR-DET-02)

**Pregunta: Faltan planos de detalles.**

Esta pregunta queda contestada con la Aclaración número 1, del numeral IV.5 de la presente Acta.

SE PROCEDIO A LA LECTURA DE LAS PREGUNTAS QUE EN EL FORMATO DE REGISTRO DE SOLICITUD DE ACLARACION A LAS BASES VACIARON LOS LICITANTES DURANTE ESTE ACTO:

LA LICITANTE JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO, PRESENTO LO SIGUIENTE MEDIANTE FORMATO DE REGISTRO DE DUDAS CON FOLIO NO.001.

PREGUNTA	RESPUESTA OTORGADA POR EL SUPERVISOR
A CUALES CONCEPTOS SOLICITAN EL PROCEDIMIENTOS (sic) CONSTRUCTIVOS?	A TODOS LOS CONCEPTOS

LA LICITANTE CONSORCIO CONSTRUCTOR Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PRESENTO LAS SIGUIENTES DUDAS MEDIANTE FORMATO DE REGISTRO DE DUDAS CON FOLIO NO.003.

PREGUNTA	RESPUESTA OTORGADA POR EL SUPERVISOR
RELATIVO CCTV: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EL CONCEPTO Y VOLUMEN EN RELACION AL	NO SE EJECUTA EN PROYECTO



**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

<p>SISTEMA DE CCTV; DEBIDO A QUE SE INCLUYE EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO EN TODO CASO QUE SE DEBE INCLUIR EN EL PROYECTO</p> <p>EN RELACION AL GRABADOR DE VIDEO DIGITALES DICE: MODELO DB18 C3D25R2 Y DEBE DECIR: DB18C3025R2</p> <p>MONITOR DE 17" MODELO LTC 2017 MARCA BOSCH , ESTA FUERA DE LINEA DE MERCADO; ACEPTA LA CONVOCANTE MONITOR LTC 2919/20 MARCA BOSCH</p>	
<p>REFERENCIA VOZ Y DATOS: CONCEPTO 5.12..12 SWITCH DE 24 PUERTOS 10-100 RJ45 CON DOS ESPACIOS DE MODULOS G BIG CON MODULO DE APILAMIENTO INCLUIDO MARCA NORTEL MODELO BAYSTACK 470; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN; CONEXIONES; TORNILLERIA; MANO DE OBRA;PRUBAS Y LIMPIEZA. PREGUNTA: DE ACUERDO CON EL FABRICANTE EL SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 RJ45 CON DOS ESPACIOS DE GYGABITES; MARCA NORTEL MODELO BASTACK 470 ESTA FUERA DE LIEA DE MERCADO Y EL MODELO QUE LO SUSTITUYE COMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MODELO PORPUESTO POR LA OCNVOCANTE; EL SWITCH MODELO AVAYA/NORTEL 4524GT; SE PREGUNTA A LA CONVOCANTE SI SE ACEPTA EL CAMBIO PROPUESTO POR MI REPRESENTADA, FALTAN PLANOS DE VOZ Y DATOS.</p>	<p>ADJUNTAR CARTA DEL FABRICANTE EN DONDE MANIFIESTE QUE EL CONCEPTO ESTA FUERA DE LINEA DEL MERCADO Y QUE MANIFIESTE EL MODELO QUE LO SUSTITUYE.</p> <p>LOS PLANOS DE VOZ Y DATOS SE ENCUENTRAN EN EL CD QUE EN ESTE ACTO SE LES ENTREGA.</p>

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the table]*

VI.-Se hace constar que los demas asistentes a este acto no presentaron dudas en los folios de registro de dudas que se les proporcionaron.

VIII.- Se hace constar que los asistentes que no presentaron su recibo de pago de bases, recibirán una copia simple del presente documento, a fin de que conozcan las

*[Large handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

aclaraciones efectuadas por la convocante en este acto y que a partir de este instante forman parte integrante de las bases del proceso licitatorio de cuenta, en virtud de que el plazo para compra de bases vence el 16 de mayo de 2011.-----

-----

-----

No habiendo ningun otro asunto que agregar, se procedió a dar lectura al presente documento, y al no haber comentarios que agregar al respecto; se da por concluido el acto a las 20:00 horas, del mismo día, mes y año de su inicio. Firmandose al calce y al margen de conformidad, por todos los que en ella intervienen; y para los fines y efectos legales a que haya lugar.-----

-----

-----

**Servidores Públicos e Invitados**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL T.S.J.**  
 C.P. CARLOS FRANCISCO AZCUAGA OJEDA

**VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL T.S.J.**  
 LIC. JOSE BULNES ZURITA

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL T.S.J.**  
 L.A.E. ROMEO NOTARIO MARCIN

**Firmas**

-----

-----

-----

-----

-----



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

**PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL T.S.J.**  
 C.P. JORGE ANTONIO TORRES CALCANELO

*[Handwritten signature]*

**SEGUNDA VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL T.S.J.**  
 MAGDA. GUADALUPE PEREZ RAMIREZ

*[Handwritten signature]*

**TERCER VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL T.S.J.**  
 MAGDA. LETICIA CAMACHO ARIAS

*[Handwritten signature]*

**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL T.S.J.**  
 MAP. LILIANN BROWN HERRERA

*[Handwritten signature]*

**ASESOR TECNICO Y SUPERVISOR DE OBRA DEL T.S.J.**  
 ARQ. FRANCISCO JOSE CARRILLO SUAREZ

**LICITANTES**

**FIRMAS**

JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

*[Handwritten signature]*

JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

TABASCO CASA, S.A. DE C.V.

*[Handwritten signature]*

C. ADRIAN HERNANDEZ JIMENEZ

*[Handwritten signature]*



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-11  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 FASP (2011)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CONSORCIO CONSTRUCTOR Y DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

ARQ. ROGELIO VELAZQUEZ MEDELLIN

CONSORCIO CONSTRUCTOR CONYREM, S.A. DE C.V.

ING. JOSE ANTONIO MURRIETA ZAMORANO

CONSTRUCCIONES LIZAR, S.A. DE C.V.

ING. ARMANDO CARLOS ACUÑA

GRUPO INMOBILIARIO Y DE SERVICIOS MIGLORA, S.A. DE C.V.

ING. JUAN PEDRO GOMEZ ALVAREZ

FLETADORA Y ABASTECEDORA MARITIMA, S.A. DE C.V.

ING. EDI MORENO LIMON