



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA NACIONAL
LICITACION No.: 56127001-002-09
OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
LOCALIDAD : CENTRO, TABASCO

Siendo las **10.00 HORAS** horas, del día **03 DE SEPTIEMBRE DE 2009**, estando reunidos en el Edificio del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del estado de Tabasco, sito en Calle Independencia sin número, esquina con Nicolas Bravo, Colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco; los Integrantes del Comité de Control y Seguimiento a Obra Pública del citado Poder, CC. Carlos Francisco Azcuaga Ojeda, Oficial Mayor y Presidente; Lic. José Bulnes Zurita, Tesorero Judicial y Vice-presidente; Lic. Romeo Notario Marcín, Coordinador de Control Presupuestal y Secretario; C.P. Jorge Antonio Torres Calcáneo, Director de Contraloría Judicial y Primer Vocal; La Magistrada Felicitas del Carmen Suarez Castro, Presidenta de la Primer Sala Penal y Segunda Vocal; así como el Supervisor de Obra, Arq. Francisco Carrillo Suarez, y la Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, MAP. Liliann Brown Herrera; y por parte de las empresas participantes los representantes de los licitantes cuyos nombres y cargos se indican al final de este documento. Con el objeto de proceder a la Junta de Aclaraciones del proceso licitatorio de cuenta, en concordancia a lo establecido en la Convocatoria y en el rubro denominado: "... JUNTA DE ACLARACIONES...", de las Bases concursales de este proceso; así como de



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

conformidad a lo establecido en los artículos 34, 35, 39 bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público; 22 y 23 del del Reglamento de la misma Ley; conforme a los siguientes:-----

HECHOS

I.- En inicio de la Reunión, el Presidente del Comité, dio la bienvenida a los asistentes.--

II.- Presentó a los servidores públicos de la convocante; así como al Supervisor de Obra; quien de conformidad a lo establecido en el artículo 35, de la Ley, fueron designados por el Comité, a fin de resolver todas aquellas dudas de carácter técnico, que en este acto se presenten.-----

III.- Cedió el uso de la voz al Secretario del Comité a fin de que pasara lista de asistentes al acto, y una vez concluida esta, se procedió a explicar de manera general el procedimiento a seguir para el desarrollo de este acto, el cuál en concordancia a lo establecido en las bases concursales, y consistió en lo siguiente:

III.1.- En primer termino, y con fundamento en lo que establece el artículo 34 de ley, esta unidad convocante dará a conocer las modificaciones que sobre este proceso licitatorio son necesarias para un adecuado desarrollo del mismo.-----

III.2.- Seguidamente, se hizo del conocimiento de los presentes que en primer termino se daría lectura a las dudas que a través de medio electrónico fueron recibidas con anterioridad, en el buzón del secretario del comité; en segundo termino se dio lectura a aquellas dudas que fueron planteadas por los asistentes, al acto de Visita al Sitio de los Trabajos, realizada el día de ayer.-----

III.3.- Con el objeto de ilustrar y abundar sobre el procedimiento descrito en el rubro denominado "... JUNTA DE ACLARACIONES...", inciso d), de las Bases del



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Proceso licitatorio; en el orden en el que fueron registrados los asistentes; se les proporcionaron las papeletas para registro de aquellas dudas que sobre la convocatoria o las bases de este proceso requirieran mayor aclaración; en el entendido de que dicho formato debería ser requisitado por el interesado con los datos generales que permitan identificarle, y señalar con precisión y puntualidad dentro del recuadro correspondiente; la parte o partes que de los documentos aludidos, no le son las claras y por tal motivo requiere le sean aclarados. En ese orden de ideas, y en estricto apego a lo establecido en el artículo 35, de la Ley, no se aceptarán, ni se atenderán aquellas situaciones que no se encuentren previstas en el documento de bases o en la convocatoria. -----

IV.- Estando a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley, se efectuaron las siguientes aclaraciones:-----

IV.1.- Se hizo del conocimiento de los asistentes, el cambio de número del proceso licitatorio, derivado de la falla que presentó el Sistema Electronico de Información Pública Gubernamental sobre Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Sector Público (compranet), toda vez que como consta en el Acta de sesión extraordinaria del Comité de Control y Seguimiento a Obra Pública, de fecha 28 de agosto de 2009; y con base en las facultades que la Ley, en su artículo 25, le confiere; se determinó en esencia lo siguiente:" Derivado de las anomalías que presentó el envío de los archivos que contenían la Convocatoria No, 002, del Proceso de Licitación Pública Nacional No. 56063001-002-09, relativa a la REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y BAJA TENSIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, sus bases, anexos y el catálogo de conceptos; y toda vez, que

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

a sugerencia de la Secretaría de la Función Pública, la solución factible para hacer posible la publicación de los documentos antes descritos en el sistema denominado Compranet, bajo el rubro de licitaciones de carácter federal; era, proporcionar un nuevo modulo de captura de procesos licitatorios, con su consiguiente numero de unidad convocante al Poder Judicial y que este capturara nuevamente toda la información en él; a fin de no afectar el normal y adecuado desarrollo del proceso, en el entendido de que para estas acciones, esta institución tiene que acatar la orientación y auxilio de las dependencias y entidades que poseen el manejo y administración del Sistema; por no ser propio. Aunado a que con estas acciones no se limita la libre concurrencia de ofertas; ya que por el contrario el fin que se persigue es dar mayor difusión al proceso licitatorio de cuenta; se autoriza a la Coordinación de Control Presupuestal, que realice todos los tramites inherentes al caso. Así mismo, se le instruye, que deberá difundir en la mayor medida posible el cambio de numero del citado proceso; el cuál ha quedado como sigue: "... LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. 56127001-002-09...", y toda vez, que la modificación solo corresponde al numero del procedimiento y no afecta el contenido de los documentos que generan las condiciones del proceso, deberá también entregarse en el Acto de Junta de aclaraciones un disco compacto que contenga todos los documentos de la convocatoria, las bases, sus anexos y el catalogo de conceptos; y hacer del conocimiento de quienes no asistan físicamente a ese acto, que pueden solicitar el Disco en la misma Coordinación, o bien consultar el contenido del mismo; en la pagina web de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, en el que se deberá encontrar disponible la información; en el entendido de que será



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

responsabilidad de los interesados el obtener la información descrita...".-----

Derivado de lo anterior y con el objeto de coadyuvar al mejor desarrollo del proceso licitatorio, en este mismo acto se entrega a cada uno de los licitantes, un disco compacto en el que se encuentran las Bases y el catalogo de conceptos de esta licitación, en el que se encuentra el numero correcto 56127001-002-09; a fin de que puedan anexar estos documentos a su sobre de propuestas. En el entendido de que no existen variaciones a el contenido de ambos documentos, siendo la unica diferencia; el número del proceso licitatorio; así como también ya se encuentran disponibles los documentos a titulo gratuito en el sitio web de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la siguiente dirección electrónica: www.tsj-tabasco.gob.mx/utaip/.-----

Siguiendo en ese mismo tenor, y por las causas y motivos antes descritos, se hace del conocimiento de los licitantes y de los interesados en participar, que con el objeto de brindar el mismo acceso y oportunidad tanto a asistentes, como a aquellas personas que puedan ver y consultar este documento a través de medios electronicos; quienes deseen participar en este proceso licitatorio, No tendrán la obligación de pagar ninguna cantidad por concepto de adquisicion de bases del proceso; toda vez, que en este acto se estan proporcionando de manera gratuita. Pero como es el caso de que pudieran existir licitantes que ya hayan cubierto el pago de bases que la convocatoria del modulo estatal les requería; se procederá a reintegrar ese importe a aquellos licitantes que mediante el recibo de pago de bases



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

en compranet correspondiente, acrediten tal circunstancia; debiendo recurrir ante la Coordinación de Control Presupuestal, para tales efectos.-----

Por lo que los interesados en participar únicamente deberán requisitar el formato de registro para participar en la licitación que genera el modulo de contrataciones de obra publica del sector público federal (sistema compranet), imprimirlo y adjuntarlo a sus proposiciones; por lo que queda sin efecto el requisito de compra de bases, que menciona el rubro denominado "...REQUISITOS PARA PARTICIPAR, INCISO B), de las bases del proceso; así como queda sin efecto el DOCUMENTO No. 1.- SOLICITADO EN LA RELACION DE DOCUMENTOS LEGALES, de las bases del proceso; y en su lugar, deberá presentarse únicamente el FORMATO descrito líneas arriba.-----

V.- SE DEBERÁ ANEXAR COTIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES MATERIALES;

<p>DE LA SUBESTACION ELECTRICA LAS PARTIDAS No. 1.- Suministro e Instalación de TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 500 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACIÓN 13200-220/127 VOLTS. CONEXIÓN EN MEDIA TENSION DELTA Y EN BAJA TENSION ESTRELLA ATERRIZADA, OPERACIÓN RADIAL, SOBRE-ELEVACIÓN DE TEMPERATURA 65°C, FRECUENCIA 60 Hz. CON CUATRO DERIVACIONES EN MEDIA TENSION 2 ARRIBA Y 2 ABAJO DE LA TENSION NOMINAL CON 2.5% C/U, PARA OPERAR A UNA ALTITUD DE 2300 MSNM.</p>	<p>DE LA SUBESTACION ELECTRICA LAS PARTIDAS No. 14.- Suministro e Instalación de INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIFASICO DE 3PX1600 AMPERES CON AJUSTE ELECTRONICO TIPO QD-PACT EN GABINETE TIPO COMBO, CATALOGO QDCF162W, CON KIT PARA SALIDAS A CIRCUITOS, CAPACIDAD INTERRUPTIVA NOMINAL 65 KA. A 240 VOLTS. INCLUYE: ATERRIZAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN.</p>
<p>DE LA SUBESTACION ELECTRICA LAS PARTIDAS No. 19.- Suministro e Instalación de CABLE DE COBRE FORRADO TIPO THHW/THW-LS, 600 VOLTS A 90°C, CAL. 500 MCM. MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIM.-----</p>	<p>DE LA PLANTA DE EMERGENCIA LAS PARTIDAS No. 1.- Suministro e Instalación de PLANTA DE EMERGENCIA DE 80 KW. 220/127 VOLTS, 60 HZ. CON MOTOR A DIESEL CUMMINS Y GENERADOR STANFORD, CON TANQUE DE DIA INTEGRADO EN EL PATIN DE MONTAJE, OPERACION CON TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, INCLUYE: BATERIAS Y CABLES, SISTEMA DE ESCAPE Y SILENCIADOR TIPO HOSPITAL, MANIOBRAS DE IZAJE HASTA LA AZOTEA Y MONTAJE EN BASE CON GRUA TIPO PETIBON, Y PRUEBAS</p>

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



LICITACION PÚBLICA NACIONAL 56127001-002-09
RAMO 23 (2008)
RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 23



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

	DE PUESTA EN SERVICIO MANUAL Y AUTOMÁTICA.
DE LA PLANTA DE EMERGENCIA LAS PARTIDAS No. 6.- Suministro e Instalación de CABLE DE COBRE FORRADO TIPO THHW/THW-LS, 600 VOLTS A 90°C, CAL. 2/0 AWG. MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR.	DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION LAS PARTIDAS No. 1.- Suministro e Instalación de TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO I-LINE, MONTAJE EN PARED, TAMAÑO 3 CATALOGO P.J1200M223A, 3F-4H, 220 VOLTS, CON ITM PRINCIPAL DE 3PX1200 A, CON RANGO AJUSTABLE, MARCA SQUARE'D., INCLUYE: TAQUETES DE EXPANSION PARA MONTAJE EN MURO.
DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION LAS PARTIDAS No. 10.- Suministro e Instalación de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO DE 3PX500 AMPS. TIPO I-LINE, CATALOGO MA36500, CAPACIDAD INTERRUPTIVA NOMINAL 42 KA, MARCA SQUARE'D.	DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION LAS PARTIDAS No. 14.- Sum. E Inst. de Luminario downlight para empotrar en plafond, Mod. Shot II Mini, marca Magg, con reflector especular de aluminio de alta pureza, arillo exterior acabado en pintura electrostatica blanca, con cristal difusor, para equiparse con una lampara tipo LFC E de 13 W con base de G24q-1 a 120 V. con balastro electronico. Cat. L-1379-0 o similar, incluye desmantelamiento del existente.
DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION LAS PARTIDAS No. 16.- Sum. E Inst. de Luminario fluorescente para empotrar en plafond, Troffers, marca Lithonia, de 2'x2' (0.61x0.61), cuerpo en acero calibre 22" talado en frío, difusor acrílico de prismas interiores. Marco abatible de aluminio con sistema de bisagras, con lampara tipo T8U de 2X32 W con balastro electrónico de 120 v. Cat. 2GT8-2-U31-A12-120 o similar, incluye desmantelamiento del existente.	DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION LAS PARTIDAS No. 17.- Sum. E Inst. de Luminario fluorescente para empotrar en plafond, mod. 2PM3N, línea Paramax, marca Lithonia, de 4'x2' (1.22x0.61), cuerpo en acero calibre 22" talado en frío, louver parabólico semiespecular para alto confort visual en rejilla de 4X4 (16 celdas). Marco abatible de aluminio con sistema de bisagras, con lamparas tipo 4T8 de 4X32W, con balastro electrónico de 120 v. Cat. 2PM3N-G-B-4-32-32LD-120 o similar, incluye desmantelamiento del existente.
DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION LAS PARTIDAS No. 23.- Sum. E Inst. de Luminario exterior tipo Reflector (Halcon) tipo rectangular con base tipo U, construido en aluminio, con pintura color café, pantalla de cristal transparente, con haz luminoso abierto, de capacidad 250 Watts, lampara de Aditivo Metálico a 220 Volts, Catalogo DFL-400-S/E, Marca Tecno-Lite o similar.	DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION LAS PARTIDAS No. 57.- Suministro e Instalación de CABLE DE BAJA TENSION DE COBRE FORRADO TIPO THHW/THW-LS, 600 VOLTS A 90°C, ANTIFLAMA, CAL. 12 AWG. MARCA CONDUCTORES MONTERREY, O SIMILAR.
DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION LAS PARTIDAS No. 58.- Suministro e Instalación de CABLE DE BAJA TENSION DE COBRE FORRADO TIPO THHW/THW-LS, 600 VOLTS A 90°C, ANTIFLAMA, CAL. 10 AWG. MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR.	DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION LAS PARTIDAS No. 60.- Suministro e Instalación de CABLE DE BAJA TENSION DE COBRE FORRADO TIPO THHW/THW-LS, 600 VOLTS A 90°C, ANTIFLAMA, CAL. 6 AWG. MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR.
DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION LAS PARTIDAS No. 61.- Suministro e Instalación de CABLE DE BAJA TENSION DE COBRE FORRADO TIPO THHW/THW-LS, 600 VOLTS A 90°C, ANTIFLAMA, CAL. 4 AWG. MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR.	DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION LAS PARTIDAS No. 66.- Suministro e Instalación de CABLE ARMADO TIPO MC CAL.3X14 PARA CONECTAR LAS LUMINARIAS, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR.



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

LAS COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN HOJAS DE LA(S) CASA(S) COMERCIAL(ES) CON SUS RESPECTIVOS DATOS, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, FECHA DE LA COTIZACION; DOMICILIO, TELEFONOS, NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE QUIEN COTIZA, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE ACEPTARA QUE LAS COTIZACIONES QUE SE PRESENTEN SEAN COPIA SIMPLE O BIEN COTIZACIONES OBTENIDAS VIA FAX, O A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS; SIENDO INDISPENSABLE QUE SE CUENTE CON LA REFERENCIA QUE PERMITA A LA CONVOCANTE VERIFICAR SU AUTENTICIDAD.....

VI.- SE PROCEDIO A LA LECTURA DE LAS PREGUNTAS QUE PREVIAMENTE Y A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS FUERON ENVIADAS POR LOS LICITANTES:-----

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>EMPRESA: ALTAR CONSTRUCCIONES Y/O ABEL PALAVICINI ARGAIZ S.A. de C.V., presentó las siguientes dudas:</p> <p>No. 1.- EN LA PARTIDA 14: DE LA SUBESTACION ELECTRICA SE DEBE CONSIDERAR EL SUMINISTRO DEL TRABLERO QDPACK O SOLO EL INTERRUPTOR.</p> <p>2.- LOS TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SERAN DE EMPOTRAR O SOBREPONER</p> <p>3.- LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO DEBERAN ACARREARSE FUERA DE LA OBRA.-----</p> <p>4.- PARA LA MODIFICACION DEL AREA DONDE SE CONCENTRARA LA SUBESTACION FALTA PLANOS CON MEDIDAS DE CÓMO DEL ANTES Y COMO DEBE QUEDAR DEFINITIVAMENTE LA MODIFICACION ASI COMO DIMENSIONES Y MATERIAL DE LA VENTANAS SOLICITADAS.</p>	<p>RESPUESTAS OTORGADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA:-----</p> <p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 1.- CONSIDERAR TABLERO QDPACK E INTERRUPTOR (ambos)</p> <p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 2.- LOS TABLEROS SERAN EMPOTRADOS AL MURO CORRESPONDIENTE.</p> <p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 3.- SI, SE DEBERAN ENTREGAR AL SUPERVISOR DE OBRA ASIGANDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.</p> <p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 4.- APEGARSE A LO QUE PIDE EL PROYECTO Y CONFORME A LAS NORMAS RELATIVAS Y APLICABLES.</p>

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p>5.- PARTIDA 2: DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, CUANTOS METROS DEBEMOS CONSIDERAR PARA EL ENTUBADO Y CABLEADO DE CONTROL, ASI COMO LA UBICACIÓN EXACTA DE LA MISMA.</p>	<p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 5.- SE CONSIDERA 35 ML DE ENTUBADO Y CABLEADO. Y ESTARA UBICADO EN LA AZOTEA.</p>
<p>6.- PARA LAS PARTIDAS SUMINISTRO E INSTALACION DE LA TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA NO CONTEMPLA ELEMENTOS DE FIJACION (SOPORTERIA)</p>	<p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 6.- CONSIDERAR EL LICITANTE EN ESTA PARTIDA LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE FIJACION SEGÚN LAS NORMAS RELATIVAS Y APLICABLES.</p>
<p>7.- ENQUE HORARIO SE PODRA DISPONER DE LAS AREAS PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE EN LA INSTALACION DE LA TUBERIA Y DEMANTELAMIENTO Y COLOCACION DE TABLEROS NUEVOS SE REQUIERE DE UN PROCESO QUE SE REQUIERE AREAS SIN PERSONAL LABORANDO.</p>	<p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 7.- EN SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO DEL LICITANTE.</p>
<p>8. EL DESMANTELAMIENTO Y COLOCACION DEL FALSO PLAFON ASI COMO SUSTITUCION DE PARTES QUE SE PUEDAN DAÑAR POR EL SISTEMA DE SUSPENSION CON QUE CUENTA NO ESTA CONTEMPLADO EN EL CATALOGO.</p>	<p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 8: EL DESMANTELAMIENTO Y COLOCACION DE LOS PLAFONES Y DEMAS CONCEPTOS ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE GANADOR.</p>

SE PROCEDIO A LA LECTURA DE LAS PREGUNTAS QUE EN EN EL FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENTES AL ACTO DE VISITA, VACIARON LOS LICITANTES DURANTE EL MISMO:

<p>EMPRESA: JUAN JOSE CASTILLO CADENA</p>	<p>RESPUESTAS OTORGADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA:-----</p>
<p>1.- PORQUE MOTIVO NO SE PRESENTO EL ING. QUE DESARROLLO EL PROYECTO ELECTRICO DE LA OBRA?-----</p>	<p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 1.- EN VIRTUD DE QUE CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ART. 35 DE LA LOPSRM, Y CITO: ".... PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES SE CONSIDERARA LO SIGUIENTE: EL ACTO SERÁ PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE, QUIEN DEBERÁ SER AISTIDO POR UN REPRESENTANTE DEL AREA</p>

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

	<p>REQUIRENTE DE LOS TRABAJOS,..." Y EN TAL SENTIDO SE ENCUENTRAN LAS AUTORIDADES Y PERSONAS QUE FUERON DESIGNADAS PARA TALES EFECTOS, POR EL COMITE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A OBRA PUBLICA EN SU SESION DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2009, EN LA QUE SE ESTABLECIERON LOS DIFERENTES ASPECTOS A OBSERVAR EN EL PRESENTE PROCESO.</p>
<p>EMPRESA: LA EMPRESA CONSTRUCTORA TOAR S.A DE C.V., PRESENTO LAS SIGUIENTES DUDAS: 1.- SE DESMANTELERA LA TUBERIA DE INSTALACION. 2.- SE HARA UN ACUERDO CON EL LICITANTE GANADOR HACERCA DEL HORARIO DE TRABAJO: 3.- LA PLANTA DE EMERGENCIA SE INSTALARA EN LA AZOTEA. 4.- PARA SUBIR EL EQUIPO SERA CON ELEVADOR ADICIONAL.....</p>	<p>RESPUESTAS OTORGADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA:----- RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 1.- SI SE DESMANTELARA. RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 2.- NO SE ELABORARAN ACUERDOS, SE ELABORARA EL CONTRATO RESPECTIVO. RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 3.- SI COMO LO ESPECIFICA LA PARTIDA 1 DE LA SECCION II, DEL CATALOGO DE CONCEPTOS. RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 4.- SI, LO ESPECIFICA LA PARTIDA 1 DE LA SECCION II DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.</p>

SE DIO LECTURA Y LA CONSECUENTE RESPUESTA A LAS PREGUNTAS QUE EN ESTE ACTO PRESENTARON LOS LICITANTES ASISTENTES A ESTE ACTO:-----

DUDAS:	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
<p>LA EMPRESA: GRUPO BERALA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR FCO. JAVIER A. BERRUICOS MARTINEZ DE ESCOBAR. ----- PRESENTO LAS SIGUIENTES DUDAS:----- PREGUNTA No.1.- SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 500 KVA, PARTIDA 29 Y 30 (MARCA LOTES) AMPLIAR EL ALCANCE DEL CONCEPTO.</p>	<p>RESPUESTAS OTORGADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA:----- RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 1.- DE LA PARTIDA 29.- DEBERÁN CONSIDERAR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS PARA ESTE CONCEPTO. DE LA PARTIDA 30.- DEBERÁN CONSIDERAR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS PARA ESTE CONCEPTO.</p>

(Handwritten signatures and marks)



LICITACION PÚBLICA NACIONAL 56127001-002-09
RAMO 23 (2008)
RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 23



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p>PREGUNTA No. 2.- PLANTA DE EMERGENCIA, PARTIDA 2.- DENTRO DEL ALCANCE DEL CONCEPTO INDICA LOS MATERIALES A AUTORIZAR, PERO NO INDICA CANTIDADES, FAVOR DE INDICARLOS.</p>	<p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 2.- CONSIDERAR QUE EL GENERADOR DE EMERGENCIA SE LOCALIZA A 35 METROS LINEALES DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA.</p>
<p>PREGUNTA No. 3.- INSTALACIONES EN BAJA TENSION. CONCEPTO 51, LA UNIDAD DE LA PIEZA, DICE PIEZA, SIN INDICAR DE QUE MEDIDAS SON ESTAS O SI SERÁN ML.</p>	<p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 3.- SERÁN EN METROS LINEALES.</p>
<p>PREGUNTA No. 4.- INSTALACIONES EN BAJA TENSION. CONCEPTO 52, INDICAR EL DIÁMETRO EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBERÍA PLICA.</p>	<p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 4.- ES ½ PULGADA DE DIÁMETRO.</p>
<p>DUDAS:</p>	<p>RESPUESTA DE LA CONVOCANTE</p>
<p>LA EMPRESA: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONE ELÉCTRICAS, S.A. DE .C.V., REPRESENTADA POR JESÚS GPE. CEBALLOS OSORIO.----- PRESENTO LAS SIGUIENTES DUDAS:----- -PREGUNTA No. 1.- PARA EL LUMINARIO DEL RUBRO III DE LA PARTIDA 23, SE SOLICITA LUMINARIOS DE 250 WATTS Y EL CATÁLOGO DFL-400-S/E MARCA TECNO-LITE O SIMILAR ¿CUÁL ES LA CAPACIDAD CORRECTA? EL CATÁLOGO MARCA OTRA CAPACIDAD. PRESENTO LAS SIGUIENTES DUDAS:----- -PREGUNTA No. 2.-¿PODEMOS UTILIZAR LOS FORMATOS QUE NOS PROPORCIONA EL PAQUETE DE PRECIOS UNITARIOS?</p>	<p>RESPUESTAS OTORGADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA:----- ----- RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 1.- LA CAPACIDAD CORRECTA ES DE 400 WATTS. RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 2.- SÍ, SIEMPRE Y CUANDO EL PAQUETE QUE UTILICEN PRESENTE TODOS LOS REQUISITOS QUE SOLICITA EL FORMATO PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE Y ESTANDO A LO DISPUESTO POR EL ART. 19 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY.</p>

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and several illegible signatures.]



LICITACION PÚBLICA NACIONAL 56127001-002-09
RAMO 23 (2008)
RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 23



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p>PRESENTO LAS SIGUIENTES DUDAS:----- -PREGUNTA No. 3.-EN CADA RUBRO APARAECE LA NUMERACIÓN CONSECUTIVA DE LAS PARTIDAS ¿PODEMOS REALIZARLAS EN RUBRO 11, 12, CONSECUTIVAMENTE Y ASÍ LOS DEMÁS RUBROS? PARA EFECTO DE IDENTIFICACIÓN EN EL PAQUETE DE PRECIOS UNITARIOS.</p>	<p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 3.- SÍ, CONSECUTIVAMENTE.</p>
<p>LA EMPRESA: GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR MILENIO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR FREDY RAMÓN CUPIL, PRESENTO LAS SIGUIENTES DUDAS:----- PREGUNTA No.1.- DE LA PARTIDA 10. (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)FALTAN DATOS DE DIMENSIONES DE LA BASE, ARMADO EN SU CASO Y ESPECIFICACIONES DEL CONCRETO.</p> <p>PREGUNTA No. 2.- QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE LOS TRÁMITES Y PAGO DE LAS LIBRANZAS PARA INTERCALAR EL POSTE.</p>	<p>RESPUESTAS OTORGADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA:-----</p> <p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 1.- LAS DIMENSIONES DE LA BASE SERÁN DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL TRANSFORMADOR SOLICITADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EL ARMADO SERÁ CON VARILLAS DE 3/8 A CADA 20 CMS CON UN CONCRETO DE 200 KG/CM2.</p> <p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 2.- TRAMITES ANTE CFE INCLUYE: a) SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA b) SOLICITUD DE BASES DE PROYECTO c) SOLICITUD DE INCIO DE OBRA d) SOLICITUD DE CONVENIO DE CONSTRUCCION e) SOLICITUD DE INTERCONEXION CON C.F.E (NOTA: ESTE PAGO ES DIRECTAMENTE HECHO POR EL CLIENTE TSJ) f) SOLICITUD DE EQUIPO DE MEDICION EN BAJA TENSION g) SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LA REVISION DE OBRA h) SOLICITUD DE TERMINACION DE OBRA i) ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LA RECEPCION DE OBRA.</p>
<p>PREGUNTA No. 3.- PLANTA DE EMERGENCIA PARTIDA 1.- SE SOLICITA CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA E ISOMÉTRICO</p>	<p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 3.- LA UBICACIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA SERÁ EN LA AZOTEA Y EL SITIO IDÓNEO DE LA COLOCACIÓN DE LA MISMA QUEDARÁ DE</p>



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p>PARA LA INSTALACIÓN DEL TANQUE DE DIESEL.</p>	<p>ACUERDO ENTRE SOLICITANTE Y EL CONTRATISTA RESPETANDO LA DISTANCIA ESTABLECIDA.</p>
<p>PREGUNTA No. 4.- PLANTA DE EMERGENCIA, PARTIDA 2. DISTANCIA ENTRE LA PLANTA Y EL TABLERO DE TRANSFERENCIA O VOLÚMENES DE CABLE Y TUBERÍA.</p>	<p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 4.- LA DISTANCIA ES DE 35 ML ENTRE EL TABLERO A LA PLANTA DE EMERGENCIA.</p>
<p>LA EMPRESA: REMODELADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR JORGE RAUL CELORIO CONSTANDE, PRESENTO LA SIGUIENTE DUDA:-----</p>	<p>RESPUESTA DADA POR EL COMITÉ EN PLENO:</p>
<p>----- PREGUNTA No. 1.- PAGO DE BASES.-----</p>	<p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 1.- HA SIDO ACLARADO LINEAS ARRIBA.-----</p>

VII.- Leida que fue el acta por todos los que en ella intervienen; y no habiendo ningun otro asunto que agregar, se procede a dar por concluido este acto; en el entendido de que conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley, todas las aclaraciones y modificaciones efectuadas mediante este documento; pasaran a formar parte integrante del conjunto de condiciones que regiran en el proceso licitatorio. Cerrandose este acto a las 13.00 horas, del mismo día, mes y año de su inicio. Firmandose al calce y al margen de conformidad, por todos los que en ella intervienen; y para los fines y efectos legales a que haya lugar.-----

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Servidores Públicos e Invitados

Firmas

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL T.S.J.

C.P. CARLOS FRANCISCO AZCUAGA OJEDA

VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL T.S.J.

LIC. JOSE BULNES ZURITA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL T.S.J.

ROMEO NOTARIO MARCIN

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL T.S.J.

C.P. JORGE ANTONIO TORRES CALCANEAO

SEGUNDA VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL T.S.J.

MAGDA. FELICITAS DEL C. SUAREZ CASTRO

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL T.S.J.

MAP. LILIAN BROWN HERRERA

SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA OBRA DEL T.S.J.

ING. FRANCISCO JOSE CARRILLO SUAREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

LICITANTES

FIRMAS

ELIZABETH SOTO SA DE CV.

JOSE SUAREZ BAUTISTA

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELEC. SA DE CV.
 JESUS GONZALEZ CABALLAS OSORIO

CONSTRUCTORA VERA GUZMAN SA DE CV.
 Voluntin Torres Perez

Remoladora y Constructora SA de CV.
 Grp Paul Belerín Constantine

Grupo Consultor y Constructor Milenio SA de CV.
 Ing Fredy Ramon Cupit

GRUPO BERDUA SA de CV.
 Arg. Javier A. Berdues M de E.

